



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-mail:
mail_15@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №29
"ВАСИЛЁК"

624019, Свердловская обл., Сысертский
район, п. Бобровский, Чернавских ул.,
дом 4а

Мероприятие по контролю № 66210041000101259953 от 22.10.2021 г.



ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 09.11.2021

№ 111/2021-231

При проведении проверки с 25.10.2021 по 09.11.2021
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД №29 "ВАСИЛЁК"

624019, Свердловская обл., Сысертский район, п. Бобровский, Чернавских
юридический адрес ул., дом 4а
дата регистрации 28.11.2002
ИНН/ОГРН 6652012313 / 1026602176809

Детский сад № 29 "Василек" (624019, Свердловская обл., Сысертский район, п. Бобровский,
Чернавских ул., 4-а)

рассмотрении представленных документов: акта плановой выездной проверки от 09.11.2021
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

| № п/п | содержание мероприятия | № нормативного документа | пункт НД | срок |
|-------|---|--------------------------|----------|------------|
| 1. | Соблюдать требования санитарного законодательства к искусственной освещенности в помещениях учреждения: довести коэффициент пульсации в средней группе № 1, в подготовительной группе № 1 | СанПиН 1.2.3685-21 | 144 | 11.04.2022 |

| | | | |
|--|----------------|--------|------------|
| до нормативных величин, установленных СанПиН 1.2.3685-21 (норматив не более 10 %). | | | |
| 2. Соблюдать требования к остеклению: в группе № 1 подготовительная, в музыкальном зале, в старшей группе, в средней группе № 2 остекление окон выполнить из цельного стекла. Не допускать наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. | СП 2.4.3648-20 | 2.8.3. | 11.04.2022 |

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 11.04.2022 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №29 "ВАСИЛЁК", заведующего МАДОУ Детский сад № 29 «Василек» Чермянинову Н.Н.

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе
должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



подпись

Зубарева Анастасия Викторовна

ФИО

Предписание получил:

Заведующий Чермяникова Н.Н. *11.04.2022*

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624019, Свердловская обл., Сысертский район, п. Бобровский, Чернавских ул., дом 4а

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575811

Владелец Чермянинова Наталья Николаевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022